



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

En la ciudad de Mérida, Yucatán siendo las 9:00 horas, del 02 de Agosto de 2012, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en la Avenida Jacinto Canek por calle 90 ex terrenos de la Inalámbrica CP. 97069, de esta misma ciudad, se reunieron los servidores públicos y licitadores cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con los artículos 35 fracción VII y 37 fracción XIV de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, lo previsto en la convocatoria y en el numeral 10 de las bases de licitación, trasladándose posteriormente a la visita al sitio de realización de los trabajos de la licitación al rubro citada.

La visita al sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los asistentes:

- *El objetivo de esta visita es que los interesados conozcan el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.*
- *Cualquier duda que surja con motivo de la visita o de la revisión de las bases de licitación deberá plantearse por escrito en la junta de aclaraciones, en los términos establecidos en las propias bases de licitación.*

A continuación, los representantes del Poder Judicial del Estado de Yucatán y los asistentes, procedieron a llevar a cabo el recorrido por el área donde se realizarán los trabajos.

Una vez concluido el recorrido y después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:45 horas, del día 02 del mes de Agosto del año 2012

Esta acta consta de 2 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN

NOMBRE	ÁREA / CARGO	FIRMA
LAE. Carlos Satur Ceballos Farfán	Director de Administración y Finanzas	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

C.P. Carlos Humberto Ávila Nicoli	Contralor	
Ing. Miguel Ángel Silva Gil	Jefe del Departamento de Mantenimiento	
Arq. Claudia del Carmen Guerrero Lozano	Asesor Técnico Externo	

POR LOS LICITADORES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.	C. Jorge Antonio Burgos Sanchez.	
Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.	Ing. Marcela María Varguez Casanova.	
Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.	C. Manuel Jesús Lope Puch.	
Constructora Luboro, S.A. de C.V.	Ing. Mario José Aguilar Gutiérrez.	
Constructora Regional Corporativa, S.A. de C.V.	C. Freddy Rafael Escalante Basto	
Obras y Edificios, S.A. de C.V.	C. Enrique René Cáceres Manzanero	
Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V.	Ing. Jorge Armando Pino Gamboa	

POR LOS INTERESADOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 09:00 (nueve horas) del día 03(tres) de Agosto del año dos mil doce, encontrándose reunidos en el Aula de Capacitación del Poder Judicial del Estado del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en la Avenida Jacinto Canek por calle 90, sin número, de la Colonia Inalámbrica de esta Ciudad, por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado: Maestra en Derecho Melba Angelina Méndez Fernández, quien preside la presente sesión en ausencia del Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura, Consejero Licenciado en Derecho Jorge A. Rodríguez del Moral, Consejero Licenciado en Derecho Gener Echeverría Chan, Consejera Licenciada en Derecho Fanny Guadalupe Iuit Arjona; Licenciado en Administración de Empresas Carlos Satur Ceballos Farfán, Secretario Técnico y Director de Administración y Finanzas; Contador Público Carlos Humberto Ávila Nicoli Contralor del Consejo de la Judicatura; el Ingeniero Miguel Ángel Silva Gil Jefe del departamento de mantenimiento, este último en su carácter de asesor técnico; y como asesores externos la Arquitecta Claudia del Carmen Guerrero Lozano y el Contador Público Mauricio Javier Everardo Gasque; a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases de la Licitación, como inicio de esta junta, se comunicó a los asistentes que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración de las personas que hayan presentado por escrito su inscripción para participar en la Licitación, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

Las personas que presentaron por escrito su inscripción para participar en la Licitación, en términos del párrafo anterior son las siguientes:

NOMBRE DEL LICITADOR	REPRESENTANTE
Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.	C. JORGE A. BURGOS SANCHEZ.
Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.	ING. GENNY PAULINA CAMPOS ANCONA
Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.	C. WILLIAM JESUS LOPE SAURI
Constructora Luboro, S.A. de C.V.	LIC. MANUEL PIZARRO MAGAÑA.
Constructora Regional Corporativa, S.A. de C.V.	C.FREDDY ESCALANTE BASTO
Obras y Edificios, S.A. de C.V.	ING. REYES BALTAZAR GOMEZ QUIJANO
Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V.	ING. JORGE A. PINO GAMBOA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

**PODER
JUDICIAL**

Primeramente el representante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Poder Judicial hizo las siguientes aclaraciones generales a los participantes:

De manera muy especial se hace la recomendación de leer cuidadosamente las Bases de la licitación, así como de estudiar la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento en vigor, a fin de conocer el marco legal en el cual se llevara a cabo la licitación y evitar caer en errores que pudieran descalificar la propuesta.

Se aclara que la asistencia a esta junta no es obligatoria, lo que sí es obligatorio es incluir el acta correspondiente, debidamente firmada como constancia de conocimiento y aceptación, en el lugar que se indica en las bases de la licitación. Se señala que de no cumplir con lo anterior, será motivo de descalificación.

Se les recomienda que cada documento legal, contable, técnico y económico que presenten en su propuesta lo hagan en carpetas separadas.

Se recomienda a todos los participantes no proponer plazos mayores de ejecución al solicitado, pues proponer uno mayor, es causa de descalificación, como señalan las bases de la licitación.

En el calculo del factor de salarios reales, documento E-3 (análisis del factor de salario real), deberán incluir el cargo por Infonavit, el fondo para el retiro y el impuesto sobre nominas (2%), el cálculo deberá realizarse en forma anualizada. Deberá incluir la hoja de factor de riesgo del Imss, el no hacerlo es causa de desechamiento

A todo Licitador que le falta cualquiera otro documento o requisito solicitado en la Convocatoria y en las bases a la licitación podrá pasar a la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, donde se les hará entrega del documento faltante.

Se señala a los concursantes, que todos los plazos de ejecución, multas y causas de rescisión serán las señaladas en la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, su Reglamento, el contrato, la convocatoria y las bases a la licitación pública, en la cual se establecieron como se desarrollará el procedimiento y en la cual se describieron los requisitos de participación,

Dentro del análisis del cargo por utilidad únicamente, deberán incluir el cargo por el I.S.R. (impuesto sobre la renta) y la P.T.U. (participación de los trabajadores en las utilidades).



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

Deberán presentar en el documento E-6 (análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento), copia del indicador económico que les sirvió de base para el calculo del financiamiento, dicho calculo deberá presentarse en la forma de tabla de flujo de efectivo, no se aceptara el calculo del financiamiento mediante formulas

Asimismo deberán incluir el análisis detallado del cargo por financiamiento aunque este resulte negativo. Para dicho análisis deberán tomar en cuenta lo señalado en los artículos 70 y 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

Se les indica que deberán reproducir en medios impresos todos los documentos contenidos en el disco compacto entregado por la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los cuales serán firmados por persona facultada para ello incluyendo éstos en el sobre de su propuesta.

Deberán reproducir los planos entregados en el archivo electrónico en forma doble carta, los cuales serán firmados por persona facultada para ello incluyendo estos en el sobre de su propuesta en el documento T-4 de las bases de la licitación.

Se les notifica a los licitadores que todos los documentos de la propuesta deberán firmarse, (no antefirma) por persona con facultades amplias y suficientes.

Deberán incluir en la integración de sus análisis de indirectos de manera expresa, todos los elementos de seguridad, iluminación, cintas de protección la vigilancia necesaria y todos los requisitos señalados en el anexo de seguridad e higiene.

Se les recuerda que los análisis de precios unitarios (documento E-1), deberán estar foliados para facilitar el proceso de revisión.

Cuando en algún concepto se señala una marca específica, se podrá cotizar una similar que cumpla con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración, y garantía de servicio que la marca señalada como referencia.

Las propuestas desechadas se devolverán a los licitadores que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite en cuyo caso las propuestas se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes.

Así mismo se hacen las siguientes observaciones:

El agua como material de consumo para realizar los trabajos, deberá estar desglosado en los precios unitarios, para consumo humano en los indirectos.

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

**PODER
JUDICIAL**

Se deberá contemplar de manera expresa todo lo necesario para el suministro de electricidad a la obra, dentro de los indirectos.

El costo que implique las obras provisionales deberán considerarse también de manera expresa dentro de los indirectos.

Se aclara que todas las pruebas necesarias para las instalaciones de los equipos, se deberán incluir, de manera expresa, dentro del estudio de indirectos, por lo tanto no se incluirá dentro del análisis de los conceptos de trabajo.

La empresa ganadora deberá entregar manual de operación y cartas de garantía de los equipos en general.

Los conceptos de trabajo deberán analizarlos a cualquier nivel y altura.

Si los conceptos se repiten (con la misma clave, descripción y unidad) podrá presentarse sólo una impresión de la tarjeta de precios unitarios.

Se aclara a los participantes que podrán entregar el catalogo que arroja su sistema de análisis de precios con el que cuenten, siempre y cuando no modifiquen la descripción del concepto, la unidad o la cantidad del catalogo proporcionado, con excepción de las modificaciones indicadas en la minuta de la junta de aclaraciones o en las circulares proporcionadas. Si el catalogo presentado por algún licitante no cumple con lo anterior será causa de desechamiento.

Regirán las especificaciones generales de construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se aclara a los participantes que por acuerdo tomado en este momento por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la ley de obras públicas del Estado de Yucatán que a la letra dice; Para asegurar la seriedad de las proposiciones en el proceso de adjudicación en los concursos, el proponente entregará cheque cruzado, expedido por él mismo con cargo a cualquier institución de banca y crédito, y a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o de la entidad convocante, el que se conservará en custodia hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo, en que serán devueltos a los concursantes, excepto aquel que corresponda al postor a quien se le haya adjudicado el contrato, el cual se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento correspondiente.

El monto de la garantía de seriedad de la proposición será fijado por la Secretaría y Entidades y podrá ser hasta del cinco por ciento del valor aproximado de la obra.

Se establece como acuerdo incluido a las bases de esta licitación que el cheque cruzado a que se refiere el artículo anteriormente invocado, deberá estar a favor del PODER JUDICIAL DEL ESTADO y será del 5% del monto total de la propuesta del Licitador con I.V.A incluido, dicho cheque de garantía se deberá



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

anexar al final de los documentos económicos engrapado en hoja membretada del Licitador.

Acto seguido, se procedió a la recepción y, en su caso, lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaración a las bases de la licitación presentadas por los interesados así como las respuestas otorgadas por El Poder Judicial del Estado de Yucatán, como se indica a continuación:

<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>1.- EN REFERENCIA AL PLANO DE CANCELERIA, SE SOLICITA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS MAMPARAS SANILOCK DONDE SE INCLUYA DIMENSIONES Y ACABADO DE LAS MISMAS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ELABORA UN CROQUIS CON LAS ESPECIFICACIONES Y ACABADO DE LAS MAMPARAS PROPUESTAS.</p>
<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>2.- DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS CONCEPTO 5GRABA01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA SESIONES EN SALA DE AUDIENCIA MODELO "FUJININ YV10X5B" ME PERMITO OBSERVAR, EN PRIMERA INSTANCIA, QUE EL MODELO EL CUAL MENCIONAN SE LLAMA FUJINON EL CUAL EL MODELO SOLO CORRESPONDE AL LENTE Y SE SOLICITA SEAN MENCIONADOS LOS CODIGOS DE GRABACION, MODELO Y CODIGOS DE LAS FILMADORAS, EN GENERAL SEA MAS ESPECIFICA LA DESCRIPCION DEL EQUIPO DE GRABACION PARA SUSTENTAR MEJOR LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR SI ES UN CIRCUITO CERRADO DE TV.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA UN ANEXO CON LAS ESPECIFICACIONES CORRECTAS DE LA PROPUESTA DEL EQUIPO DE GRABACION.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>3.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS SE OBSERVA QUE NO MENCIONAN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK, EL CUAL ES INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POR LO TANTO SE SOLICITA ESPECIFICACIONES DE DICHO ELEMENTO ASI COMO DEFINIR SI LAS INSTALACIONES DE TUBERIA SERAN VISIBLES U OCULTAS.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE INCLUIRA EN LA PARTIDA P009 DEL CONCEPTO No148 CON CLAVE 5VOZDA11 EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK MARCA BELDEN DE 42 UNIDADES QUE INCLUYE ANCLAJE EN PISO, QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE:</p> <p>No 148 5VOZDA11</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ORGANIZADOR VERTICAL CODIGO MARCA BELDENE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, FABRICADO CON BASE METALICA MONTABLE DE FORMA VERTICAL EN RACK MARCA BELDEN DE 42 UNIDADES ; ELABORADO CON DUCTO RANURADO DE 5" x 4" POR EL FRENTE Y LA PARTE TRASERA, AMBOS DUCTOS DEBERAN CONTENER SU RESPECTIVA CUBIERTA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>LAS INSTALACIONES DE TUBERIA SERAN OCULTAS</p>
<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>4.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS SE OBSERVA QUE NO MENCIONAN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIRECCIONES Y/O CONEXIONES, SE SOLICITA DEFINANSI SE</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= CADA LICITANTE INCLUIRA LA CANTIDAD DE REGISTROS QUE CONSIDERE NECESARIOS.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

<p>INCLUYE UN NUEVO CONCEPTO DE REGISTROS.</p>	
<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>5.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P017 PLAZOLETA DE ACCESO CONCEPTO 5REJACE1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO DE 3.00 MTS DE ALTO ME PERMITO OBSERAVAR QUE LA ALTURA MAXIMA DE LA REJACERO ES DE 2.50 MTS DE ALTO, POR LO TANTO SOLICITO SEA DEFINIDO EL CONCEPTO YA QUE LO DESCRITO, NO EXISTE.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= PENDIENTE POR ESPECIFICAR.</p>
<p>Pregunta de: Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.</p> <p>1.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS</p> <p>CLAVE 5MAMPA02</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRADO PARA AREA DE JUEZ EN SALA DE AUDIENCIA. INCLUYE: MARCOS, POSTES DE 1.00 M. DE ALTO, TOPES, BISAGRAS, HERRAJES, APLICACION DE BARNIZ TRANSPARENTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO DE CANCELERIA).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS EL DETALLE DEL ESTRADO CON MEDIDAS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORA UN CROQUIS CON LAS ESPECIFICACIONES Y ACABADO DEL ESTRADO.</p>
<p>Pregunta de: Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p>

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

**2.- DE LAS BASES DE LICITACION
CLAVE DEL ANEXO LC-VIII.**

Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Poder Judicial, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

PREGUNTA:

EL ENCABEZADO DICE UN ESCRITO PERO EL CONTENIDO DE LA CARTA DICE OTRO, SON DOS CARTAS DIFERENTES O SE PUEDE HACER LOS DOS MANIFIESTOS EN UNA MISMA CARTA.

R= En el anexo LC-VIII, se incluirá el escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Poder Judicial, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Y se agregara un anexo adicional que sería el LC-IX para el manifiesto bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en el caso, consideramos costos estimados apegados a las condiciones del mercado, de acuerdo al contenido que se menciona en esta pregunta.

Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.

1.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.

No. 26 5COLUMC2 COLUMNA (C2) CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 40X40 CM DE SECCION, ARMADO CON 4 VAR No. 8 Y EST. No. 3 @ 30 CM. SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL. INC: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

¿QUE TIPO DE CIMBRA SE UTILIZARA, COMUN O APARENTE?

Respuesta del Poder Judicial:

R= SE UTILIZARA CIMBRACOMUN.

Pregunta de: Ingeniería y Sistemas

Respuesta del Poder Judicial:



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

<p>Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>2.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 27 5COLUMC3 COLUMNA (C3) CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 30x30 CM DE SECCION, ARMADO CON 6 VAR No. 6 Y</p> <p>¿QUE TIPO DE CIMBRA SE UTILIZARA, COMUN O APARENTE?</p>	<p>R= SE UTILIZARA CIMBRACOMUN.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>3.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 28 5COLUMC4 COLUMNA (C4) CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 40x40 CM DE SECCION, ARMADO.....</p> <p>¿QUE TIPO DE CIMBRA SE UTILIZARA, COMUN O APARENTE?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE UTILIZARA CIMBRACOMUN.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>4.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 29 5COLUMC5 COLUMNA (C5) CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 30x30 CM DE SECCION, ARMADO.....</p> <p>¿QUE TIPO DE CIMBRA SE UTILIZARA, COMUN O APARENTE?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE UTILIZARA CIMBRACOMUN.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>5.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 30 5COLUMC6 COLUMNA (C6) CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 30x30 CM DE SECCION, ARMADO CON 6 VAR.....</p> <p>¿QUE TIPO DE CIMBRA SE UTILIZARA, COMUN O APARENTE?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE UTILIZARA CIMBRACOMUN.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>6.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 34 5TRAB0T4 TRABE T4 DE 30X80 CMS. DE SECCION, CONTRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON 6 VARILLAS No. 8 Y 2 VARILLAS No. 6 EN LECHO SUPERIOR + 2 VARILLAS 3/8" INTERMEDIAS + 6 VARILLAS No. 6 EN EL LECHO INFERIOR + ESTRIBOS Y GRAPAS No. 3 @ 15 CM. EN TERCIOS EXTREMOS Y @ 30 CM. EN TERCIO CENTRAL SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL. INC. CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,</p> <p>¿CUAL ES LA SEPARACION ENTRE LOS ESTRIBOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS TRABES T4 Y T5, EN LO QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE SEPARACION EN EL TERCIO INTERIOR, SERA 0.30 COMO MARCA EL CATALOGO O 0.35 COMO MARCA EL PLANO?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= COMO LO MARCA EL PLANO.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>7.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 35 5TRAB0T5 TRABE T5 DE 30X70 CMS. DE SECCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON 5 VARILLAS No. 8 Y 2 VARILLAS No. 3 EN LECHO SUPERIOR + 2 VARILLAS 3/8" INTERMEDIAS + 6 VARILLAS No. 6 EN EL LECHO INFERIOR + ESTRIBOS Y GRAPAS No. 3 @ 15 CM. EN TERCIOS EXTREMOS Y @ 30 CM. EN TERCIO CENTRAL SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL. INC. CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>¿CUAL ES LA SEPARACION ENTRE LOS ESTRIBOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS TRABES T4 Y T5, EN LO QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE SEPARACION EN EL TERCIO INTERIOR, SERA 0.30 COMO MARCA EL CATALOGO O 0.35 COMO MARCA EL PLANO?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= COMO LO MARCA EL PLANO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>8.- PARTIDA P004 LOSA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.</p> <p>No. 37 5TUNEL01 MURO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EN FORMA DE TUNEL, CON DIMENSIONES DE 1.40X3.50 M. EN INTERIOR Y 0.30 M. DE ESPESOR, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" (UNA POR CADA CARA DEL MURO) @ 30 CM. EN AMBAS DIRECCIONES Y GRAPAS DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL. INC. CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO,</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R=EL ESPESOR DEL MURO DE CONCRETO SERA COMO MARCA EL PLANO. MUROS CARGADORES 0.35 MTS LOSA 0.30 MTS. PISO 0.20 MTS.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>¿CUAL ES EL ESPESOR DEL MURO DE CONCRETO QUE SE RESPETARA, 0.30 MTS. COMO MARCA EL CATALOGO O 0.35 MTS. COMO MARCA EL PLANO?</p>	
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>9.- PARTIDA P005 ACABADOS Y PINTURA</p> <p>No. 40 5PERF100 PERFILACION DE ARISTAS HORIZONTALES Y/O VERTICALES EN ESQUINAS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, COLUMNAS, TRABES. INC. NIVELACION Y/O PLOMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>¿QUE MATERIAL INCLUYE, NO ES NADA MAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y EL MATERIAL PARA PERFILAR A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, ESTUCO), CON ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTIMETROS.QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE:</p> <p>No. 40 5PERF100 PERFILACION DE ARISTAS HORIZONTALES Y/O VERTICALES EN ESQUINAS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, COLUMNAS, TRABES. INC. NIVELACION Y/O PLOMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE PERFILARA A TRES CAPAS (RICH,EMPARCH,ESTUCO), CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5CM.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>10.- PARTIDA P005 ACABADOS Y PINTURA</p> <p>No. 44 5ACABASU ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON MORTERO 1:2:5 (CG:C) COMO DERRETIDO, MORTERO 1:27:9 (CG:C:PC) COM ACABADO FINAL, CALCRETO 1:18:27:36 (CG:C:PC:G) DE 3 A 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= ES CORRECTO DEBE DE SER CG:P QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE:</p> <p>No. 44 5ACABASU ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON MORTERO 1:2:5 (CG:P) COMO DERRETIDO, MORTERO 1:27:9 (CG:C:PC) COM ACABADO FINAL, CALCRETO 1:18:27:36 (CG:C:PC:G) DE 3 A 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>¿EL MORTERO 1:2.5 EN LUGAR DE CG:C NO DEBE SER CG:P?</p>	
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 11.- PARTIDA P005 ACABADOS Y PINTURA No. 51 5ACABA07 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN MESETAS DE CONCRETO A BASE DE PIEDRA CREMA MAYA. ASENTADA CON PEGAZULEJO F800 O SIMILAR INC. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ¿CUAL ES LA SECCION DE ESTE RECUBRIMIENTO (ANCHO Y ESPESOR)?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= ANCHO 0.60 M Y ESPESOR 0.015 M.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 12.- PARTIDA P005 ACABADOS Y PINTURA No. 53 5MOLDU01 MOLDURA PERIMETRAL DE 40 CM. DE ALTO (CHECAR PLANO DE CORTE Y FACHADAS). INCLUYE: REFUERZOS LONITUDINAL DE VARILLA DE 3/5" @ 20 CM., ACABADO FINO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE 0.00 A 8.00 MTS. ¿ES VARILLA DE 3/5" O DE 3/8"?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= ES VARILA DE 3/8" QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE: No. 53 5MOLDU01 MOLDURA PERIMETRAL DE 40 CM. DE ALTO (CHECAR PLANO DE CORTE Y FACHADAS). INCLUYE: REFUERZOS LONITUDINAL DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM., ACABADO FINO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE 0.00 A 8.00 MTS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORA EL CROQUIS.</p>

[Handwritten signature]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>13.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA.</p> <p>No. 74 5PUEHER8 PUERTA DE HERRERIA CON DOS HOJAS BATIENTES Y DOS FIJOS A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"X3" PARA UN CLARO DE 4.50X3.00 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>14.-PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA.</p> <p>No. 75 5PUEHE10 REJA DE HERRERIA CON DOS HOJAS CORREDIZAS A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"X3" PARA UN CLARO DE 4.00X2.50 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORARA EL CROQUIS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de</p>	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

<p>C.V. 15.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA. No. 76 5PUEHE12 REJA DE HERRERIA CON UNA HOJA A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"X3" PARA UN CLARO DE 1.40X3.50 MTS. PARA TUNEL DE CONEXIÓN DEL CERESO A SALA 2. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORARA EL CROQUIS</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 16.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA. No. 78 5MAMPA02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRADO PARA AREA DE JUEZ EN SALA DE AUDENCIA. INCLUYE: MARCOS, POSTES DE 1.00 M. DE ALTO, TOPES, BISAGRAS, HERRAJES, APLICACIÓN DE BARNIZ TRANSPARENTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO DE CANCELERIA)</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORA EL CROQUIS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p>

[Handwritten signature]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>C.V. 17.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. No. 95 5SAA003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU/H HASTA 56000 BTU/H.....</p> <p>¿QUE DIAMETRO DE TUBERIA ES LA QUE SE VA A UTILIZAR EN ESTE CONCEPTO?, SE SOLICITA TAMBIEN CROQUIS PARA CUANTIFICAR LA LONGITUD.</p>	<p>R= LOS DATOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL PLANO NUMERO 53 DE ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 18.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. No. 96 5SAA002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18000 HASTA 24000 BTU/H VOLTAJE</p> <p>¿QUE DIAMETRO DE TUBERIA ES LA QUE SE VA A UTILIZAR EN ESTE CONCEPTO?, SE SOLICITA TAMBIEN CROQUIS PARA CUANTIFICAR LA LONGITUD.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= LOS DATOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL PLANO NUMERO 53 DE ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 19.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. No. 97 5SAA001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO HASTA 12000 BTU/H VOLTAJE.....</p> <p>¿QUE DIAMETRO DE TUBERIA ES LA QUE SE VA A UTILIZAR EN ESTE CONCEPTO?, SE SOLICITA TAMBIEN CROQUIS PARA CUANTIFICAR LA LONGITUD.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= LOS DATOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL PLANO NUMERO 53 DE ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>20.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. No. 135 5RCON040 SUM. Y COL. REGISTRO DE CONCRETO FORJADO EN OBRA DE 40x40x40 CM, REALIZADO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 20X40 CAPA DE CONCRETO.....</p> <p>¿SI EL REGISTRO ES CON PURO CONCRETO SE NECESITA ESPECIFICAR EL ESPESOR, SI ES CON BLOCK SE NECESITA ESPECIFICAR EL ANCHO DEL BLOCK QUE SE VA A UTILIZAR, DE 10 O DE 15 CMS.?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE UTILIZARA BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS. CON TAPA DE CONCRETO DE 1" DE ESPESOR. QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE:</p> <p>No 135 5RCON040</p> <p>SUM. Y COL. REGISTRO DE CONCRETO FORJADO EN OBRA DE 40 X 40 X 40, REALIZADO EN BLOQUE DE 15 X 20 X 40 CAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ACERO FABRICADO CON ANGULO DDE 3/16" X 1, ESPESOR DEL CONCRETO 1". INCLUYE: AJUSTES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, FIJACION CON TORNILLOS EN MUROS PREFABRICADOS, TRAZADO, MOVIMIENTOS Y PREFABRICADOS, TRAZADO, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESCARGA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>21.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. No. 136 5RCON060 SUM. Y COL. REGISTRO DE CONCRETO FORJADO EN OBRA DE 60x60x60 REALIZADO EN BLOQUE DE 20x40 CAPA DE CONCRETO.....</p> <p>¿SI EL REGISTRO ES CON PURO CONCRETO SE NECESITA ESPECIFICAR EL ESPESOR, SI ES CON BLOCK SE NECESITA ESPECIFICAR EL ANCHO DEL BLOCK QUE SE VA A UTILIZAR, DE 10 O DE 15 CMS.?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE UTILIZARA BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS. CON TAPA DE CONCRETO DE 1" DE ESPESOR. QUEDANDO EL CONCEPTO COMO SIGUE:</p> <p>No 136 5RCON060</p> <p>SUM. Y COL. REGISTRO DE CONCRETO FORJADO EN OBRA DE 60 X 60 X 60, REALIZADO EN BLOQUE DE 15 X 20 X 40 CAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ACERO FABRICADO CON ANGULO DDE 3/16" X 1, ESPESOR DEL CONCRETO 1". INCLUYE: AJUSTES, MANO DE OBRA CALIFICADA,</p>

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

	<p>HERRAMIENTA, FIJACION CON TORNILLOS EN MUROS PREFABRICADOS, TRAZADO, MOVIMIENTOS Y PREFABRICADOS, TRAZADO, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESCARGA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>22.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA.</p> <p>138 5PARAR01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN EDIFICIO INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, CABLE AWG No. 2 DE COBRE, CONECTOR TIPO "GT", VARILLA COPPERWELD (VER PLANO "PR-103 INSTALACION DE PARARRAYO).</p> <p>SE SOLICITA EL PLANO PR-103 ASI COMO MARCA Y CARACTERISCTICAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTRAGARA EL PLANO ASI COMO LA MARCA Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PARARAYOS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>23.- PARTIDA P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.</p> <p>145 5VOZDA06 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE PANEL MODULAR MARCA BELDEN DE 48 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6, CODIGO AX101613 O EQUIVALENTE EN CALIDAD,.....</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SI SE SUMINISTRARAN. Y EL CONCEPTO QUEDA COMO SIGUE:</p> <p>No 145 5VOZDA06</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE PANEL MODULAR MARCA BELDEN DE 48 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6, CODIGO AX101613 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, TIENE LA FACILIDAD DE ACEPTAR TECNOLOGIAS DIVERSAS DE SISTEMAS DE CABLEADO, TALES COMO FTP, SCTP, FO; LOS PUERTO DEL PANEL QUEDEN ALINEADOS CON LAS RANURAS DEL ORGANIZADOR DE CABLES, TIENE SOPORTE</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

¿EN EL CONCEPTO NO SE MENCIONA QUE SE INCLUYAN LOS JACKS, ESTOS SE VAN A SUMINISTRAR?

PARA MANTENER EL RADIO DE GIRO DENTRO DE LOS ESTANDARES EVITANDO DETERIORO EN EL DESEMPEÑO. INCLUYE: JACKS, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL.

Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.

24.- PARTIDA P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.

148 5VOZDA11 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL CODIGO MARCA BELDEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN CALIDAD.....

¿EL RACK QUE SE MENCIONA EN ESTE CONCEPTO SE VA A SUMINISTRAR, EN CASO AFIRMATIVO SE AGREGARA EN ESTE CONCEPTO O EN UN CONCEPTO APARTE?

Respuesta del Poder Judicial:

R= SE AGREGARA Y SE MODIFICA EL CONCEPTO COMO SIGUE:

No 148 5VOZDA11

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ORGANIZADOR VERTICAL CODIGO MARCA BELDENE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, FABRICADO CON BASE METALICA MONTABLE DE FORMA VERTICAL EN RACK MARCA BELDEN DE 42 UNIDADES ; ELABORADO CON DUCTO RANURADO DE 5" x 4" POR EL FRENTE Y LA PARTE TRASERA, AMBOS DUCTOS DEBERAN CONTENER SU RESPECTIVA CUBIERTA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>25.- PARTIDA P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.</p> <p>No. 149 5VOZDA40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWICH DE FRONTERA (GENERIC) DE TECNOLOGIA NO BLOQUEABLE.....</p> <p>¿EL SWICH SERA 10/100 O 10/100/1000?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= EL SWICH SERA 10/100/1000.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>26.- PARTIDA P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS.</p> <p>No. 150 5GRABA01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE GRABACION PARA SESIONES EN SALDA DE AUDIENCIA, MODELO "FUJININ YV10X5B", INCLUYE: EQUIPO DE GRABACION.....</p> <p>DE QUE MARCA Y MODELO SON TANTO EL EQUIPO DE GRABACION COMO LAS TRES VIDEOFILMADORAS YA QUE EL MODELO QUE SE MENCIONA EN EL CONCEPTO PERTENECE A UNA CAMARA FOTOGRAFICA?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ESPECIFICARA POSTERIORMENTE.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>27.- PARTIDA P011 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ELABORARA EL CROQUIS.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>No. 210 5FOSA001 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA DE 3.40x1.30 MTS. HECHA A BASE MURO DE BLOCK RELLENO.....</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS.</p>	
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>28.- PARTIDA P011 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</p> <p>No. 214 5FREGAD1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO CON TARJA Y UN ESCURRIDERO. INCLUYE: CANASTA, CONTRACANASTA.....</p> <p>¿QUE MARCA Y MODELO ES ESTE FREGADERO?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ESPECIFICARA LA MARCA Y MODELO DEL FREGADERO POSTERIORMENTE.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>29.- PARTIDA P011 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</p> <p>No. 236 5BOMCIS1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA CISTERNA DE 1" HP, MARCA "JACUZZI" O SIMILAR.....</p> <p>¿CUAL ES EL DIAMETRO DE SUCCION Y CUAL EL DE DESCARGA DE ESTA BOMBA?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= COMO ESPECIFICA EL CONCEPTO SUCCION 1" Y DESCARGA 3/4".</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de</p>	

[Handwritten signature]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

<p>C.V. 30.- P013 BARDA PERIMETRAL DEL EDIFICIO.</p> <p>No. 251 54020005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE CONCERTINA DE NAVAJAS (CBT65-8MT). INCLUYE COLOCACION SOBRE BARDA DE BLOCK.....</p> <p>¿EN QUE SE VA A FIJAR LA CONCERTINA, POSTES GALVANIZADOS O ESPADAS, LLEVA ALAMBRE DE PUAS?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ESPECIFICARA POSTERIORMENTE</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 31.- P017 PLAZOLETA DE ACCESO.</p> <p>No. 297 51202205 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR OCRE CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR.....</p> <p>¿EN ESTE CONCEPTO NO SE VA A INCLUIR DESMOLDANTE, ACIDO PARA LAVADO DEL PISO, BARNIZ Y SELLADOR PARA COLOCAR ENCIMA DEL BACKER ROD?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SI SE INCLUIRA.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 32.- P018 SUBESTACION ELECTRICA.</p> <p>No. 302 52117104 FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO PARA MEDIA TENSION DE BANQUETA DE ACUERDO A LA NORMA (RMTB3), REGISTRO DE FORMA CUADRADA CON MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO.....</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SI SE CONSIDERA LA EXCAVACION PARA EMPOTRAR EL REGISTRO.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

¿EN ESTE CONCEPTO NO SE MENCIONA LA EXCAVACION PARA EMPOTRAR EL REGISTRO, HAY QUE CONSIDERARLA?

Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.

33.- P018 SUBESTACION ELECTRICA.

No. 303 52117105 FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO PARA MEDIA TENSION DE BANQUETA CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR DE ACUERDO A LA NORMA (BTIFRMTB3), REGISTRO DE FORMA CUADRADA CON MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO

¿EN ESTE CONCEPTO NO SE MENCIONA LA EXCAVACION PARA EMPOTRAR EL REGISTRO, HAY QUE CONSIDERARLA?

Respuesta del Poder Judicial:

R= SI SE CONSIDERA LA EXCAVACION PARA EMPOTRAR EL REGISTRO

Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.

34.- EN LA RELACION DE PLANOS SE MENCIONA EL PLANO 04.- ARQUITECTONICO DE AZOTEAS, PERO ESTE PLANO NO SE NOS DIO EN EL CD, RAZON POR LA CUAL SE HACE LA SOLICITUD DE DICHO PLANO.

Respuesta del Poder Judicial:

R= SE LES ENTREGARA DICHO PLANO.

Debido a que las preguntas y solicitudes realizadas por los licitadores fueron de tal magnitud que no fue preciso responder o hacer entrega en este acto todas y cada una de ellas, queda consignado el día 06 de Agosto del 2012 a las 11:00 horas en el Aula de Capacitación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ubicada en la Avenida Jacinto Canek por calle 90 ex terrenos de la Inalámbrica CP. 97069, en la ciudad de Mérida, Yucatán, la próxima junta de aclaraciones en el que se hará entrega de las respuestas generadas.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

Así como también se difiere el acto de presentación y apertura de las proposiciones para el día 13 de Agosto del 2012 a las 11:00 horas, en el Aula de Capacitación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ubicada en la Avenida Jacinto Canek por calle 90 ex terrenos de la Inalámbrica CP. 97069, en la ciudad de Mérida Yucatán

De conformidad con el artículo 40 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, esta acta forma parte integrante de las bases de la licitación.

Las personas que presenten por escrito su inscripción para participar en la Licitación, con posterioridad a esta fecha, se deberán apegar a lo establecido en esta acta u otras.

Se hace constar que no hubo personas que, manifiesten su interés por estar presentes en este acto.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarrolló el acto, ni al contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 15:30 hrs. del día de la fecha, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de la presente acta y para los licitadores ausentes, para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a su disposición en el domicilio del Poder Judicial del Estado de Yucatán, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en Internet: <http://tsjyuc.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN

NOMBRE	ÁREA / CARGO	FIRMA
M. D. Melba Angelina Méndez Fernández	Consejera en función de presidente del Comité.	
Lic. Gener Echeverría Chan	Consejero	
Lic. Fanny Guadalupe Iuit Arjona	Consejera	



YUCATAN

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

M.A.P Jorge A. Rodríguez del Moral	Consejero	
Licenciado en Administración de Empresas Carlos Satur Ceballos Farfán	Secretario Técnico y Director de Administración y Finanzas	
Contador Público Carlos Humberto Ávila Nicoli	Contralor del Consejo de la Judicatura	
Ing. Miguel Ángel Silva Gil	Jefe del departamento de Mantenimiento.	
Arq. Claudia del Carmen Guerrero Lozano	Asesor Externo.	
C.P. Mauricio Javier Everardo Gasque	Asesor Externo.	

POR LOS LICITADORES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
<i>Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</i>	C. JORGE A. BURGOS SANCHEZ.	
<i>Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</i>	ING. GENNY PAULINA CAMPOS ANCONA	
<i>Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.</i>	C. WILLIAM JESUS LOPE SAURI	
<i>Constructora Luboro, S.A. de C.V.</i>	LIC. MANUEL PIZARRO MAGAÑA.	
<i>Constructora Regional Corporativa, S.A. de C.V.</i>	C.FREDDY ESCALANTE BASTO	
<i>Obras y Edificios, S.A. de C.V.</i>	ING. REYES BALTAZAR GOMEZ QUIJANO	
<i>Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V.</i>	ING. JORGE A. PINO GAMBOA	